

Punjab Fire Services

(Ludhiana MC)



FIRE SAFETY CERTIFICATE ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ

NOC No 1211-80145-Fire/59632

NOC Type: Renew

Dated 11-Nov-2023

Certified that the C F C PUBLIC SCHOOL at BHAI RANDHIR SINGH NAGAR LUDHIANA comprised of 0 basements and 3 (Upper floor) owned/occupied by CHRISTIAN FELLOW SHIP CENTER have compiled with the fire prevention and fire safety requirements of National Building Code and verified by the officer concerned of fire service on 09-Nov-2023 in the presence of CHRISTIAN FELLOW SHIP CENTER (Name of the owner or his representative) and that the building / premises is fit for occupancy group EDUCATIONAL BUILDING-B subdivision B-1 (As per NBC) for period of one year from issue date. Subject to the following conditions.

Issued on 11-Nov-2023 at Ludhiana MC

ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ C F C PUBLIC SCHOOL ਜੋ ਕਿ BHAI RANDHIR SINGH NAGAR LUDHIANA ਸਮੇਤ 0 ਬੇਸਮੈਂਟ ਅਤੇ 3 (ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ) ਮਲਕੀਅਤ/ਕਾਬਜ਼ਦਾਰ CHRISTIAN FELLOW SHIP CENTER ਨੂੰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 09-Nov-2023 ਮੋਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ CHRISTIAN FELLOW SHIP CENTER (ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ) ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ / ਬਿਲਡਿੰਗ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ। Occupancy Group EDUCATIONAL BUILDING-B subdivision B-1 (ਐਨ. ਬੀ. ਸੀ. ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ। ਜਿਸ ਲਈ ਨਿਮਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ।

ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 11-Nov-2023 ਕਿੱਥੇ Ludhiana MC.

- 1. Fire Safety arrangements shall be kept in working condition at all the times. ਹਰ ਸਮੇਂ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ /ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
- 2. No, alteration/ addition/ change in use of occupancy is allowed. ਕਿਸੇਂ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ/ ਵਾਧੇ/ ਕਾਬਜਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
- 3. Occupants/ owner should have trained staff to operate the operation of fire safety system provided there in.
 - ਉਪਲੱਬਧ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ / ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
- 4. Fire Officer can check the arrangements of fire safety at any time, this certificate will be withdrawn without any notice if any deficiency is found.
 - ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- 5. Occupants/ owner should apply for renewal of fire safety certificate one month prior to expiry of this certificate.
 - ਮਾਲਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮਿਤੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਨੀਊ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।
- * Above Details cannot be used as ownership proof.

ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

* This is digitaly created cerificate, no signatue are needed

ਇਹ ਡਿਜੀਟਲੀ (ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ) ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Inspection Report by Fire Officer

CFC	1 / 3	83%			

	ORMA FOR INSPECTION REPORT REGARDING ਅੱਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਂਮ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ	ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਜ ਰਿਹੋੜਣ ਲਈ ਹੋਣਾਤ	nri		
	e/multistorey buildings, hospital, nursing homes, corpo				
Sr. No.	B	Date of inspect 09 11223 Time 07-36			
ਲੜੀ ਨੰ. 1	Detail of Building/Premises ਇਮਾਰਤ/ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ	Detail of the Building/Premises/fire safety measures. ਇਮਾਰਤ/ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ/ ਅੱਗ ਸੁਚੱਖਿਆ ਦੇ ਉਪਾਅ	Comment ਟਿੱਪਣੀ		
	Name of the building /premises (Location/ Address). ਇਮਾਰਤ/ਸਾਈਟ ਦਾ ਨਾਂਮ (ਲੋਕੇਸ਼ਨ/ਐਂਡਰੈਸ)	CF C Public School Bhai Randhir Anil Nagar			
2	Name of the address of the owner with contact no. (s)ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ	Christian Fellow ship Centre			
3	Name & Address of the occupier (s) with contact no.(s) ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂਮ/ਪਤਾ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ	-de-(84277-37519)			
4	Total area of the premises ਸਾਈਟ ਦਾ ਕੁੱਲ ਏਰੀਆ	8252-10			
5	Total covered area ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਕੁਲ ਕਵਰਡ ਏਰੀਆ	11490-N			
6	Height of the building from the ground level. ਜਮੀਨੀਂ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਚਾਈ	11-10			
7	Number of basements & its area ਬੇਸਮਿੰਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਏਰੀਆ	1) _0/0			
8	Number of sanctioned floors ਮੰਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਫਲੋਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	G+2	-		
9	Number of actual floors ਅਸਲ ਫਲੋਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	G+2			
10	Parking area. ਪਾਰਕਿੰਗ ਏਰੀਆ (ਫਲੌਰ ਵਾਈਜ)	1) 2) 9/0-60 3)			
11	Detail of surrounding properties ਆਸ ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ a) ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ b) ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ c) ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ d) ਬੈਕ ਸਾਈਡ	a) Left Side - Road b) Right Side - Road c) Front Side - Road d) Back Side _ Buildry			
12	Number of main gate with size. ਮੇਨ ਗੇਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਮਿਣਤੀਆਂ (ਚੌੜਾਈ ਅਤੇ ਉਚਾਈ)	03 15', - end			
13	No of fire extinguisher installed in the building on each floor with capacity, type with ISI marking number and date of manufacturing ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਮੰਜਿਲ ਤੇ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟੀਗਿਊਸ਼ਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਕਿਸਮ, ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਮਾਰਕਿੰਗ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਮਿਤੀ	ADC Rimgustu SK-S			



Owner's Checklist

■ 80145.pdf 1 / 4 - 83% + 🖸 🗞 👲 🖶 🚦

- Name and Address of builder/promoter
- Name and Address of owner/occupiers of Individual Flats.
- 5. Plot Area
 - a. Title
 - b. Land use (in case of residential building Indicate no. of dwelling units)
- Covered area (at grade level)
- 7. Height of the building
- 8. a. Overall height (from grade level)
 - b. Whether set back areas are conforming to unified building bye-laws 12.4(b)
- a. Number of basements (Please Indicate level below grade in each case)
 - b. If basement extends beyond the building line, please indicate the load bearing strength of the roof of basement.
 - c. Area of basement
 - d. Whether any piazza is proposed? If so, details of the level of piazza and ramps etc. be indicated
- 10. Number of Floors (including ground floor)
- 11. Occupancy (Use-please mention separately for basement & floors)
- Covered area of typical floor of bldg. Blocks.
- 13. Parking areas (please give details)
- 14. Details of surrounding property features
- 15. Approach to proposed building, width of the road and connecting roads, if any
- 16. Please give details of water supply available exclusively for fire fighting.
- Has wet riser(s) been provided? If so, please indicate the number of risers and internal dia of each.
- 18. Has any down comer been provided? If so, please give details.
- 19. Please indicate the present arrangement for replenishment of water for fire fighting.
- 20. Is a public or other water storage facility available nearby? If so, please give the capacity and distance from your building, also please indicate if it is readily accessible.
- Please give any other information that you can, regarding available of water supply for fire fighting.
- Have internal hydrants been provided If so, please indicate no. of hydrants on each floor including basement(s) and terrace.
- 23. Have first add-hose reels been provided? If so, please indicate:
 - a. No. of hose reels on each floor including basement(s)
 - b. Bore and length of hose-reel tubing on each reel.
 - c. Size (bore) and type of nozzle fitted to each hose reel.
 - d. Is the hose reel connected directly to the riser or to the hydrant outlet?

Page 1 of 4

- 24. Has fire hose been provided near each hydrant? If so, please indicate
 - a. The type of hoses
 - b. The size (bore) of hoses.
 - c. The length of each hose
 - d. Total number of hoses provided near each hydrant.
- 25. Have branch pipes been provided? If so, please Indicate
 - a. The type of branch pipes
 - b. Size of nozzle fitted to each branch
- 26. a. If the basement is used for car parking or storage, has it been sprinkled?
 - b. Whether any cubicals proposed in the basement? If so, the area of each cubical be
 - Whether segregation/compartmentation of the basement has been provided? If so, please indicate
- 27. Is the building equipped with automatic fire detection and alarm system? If so, please
 - a. The type of detectors used
 - b. The standard to which the detectors confirm
 - c. The code to which the installation confirms.

Print

Print Certificate

Please Download and keep the print of Inspection Report and Owner's Checklist also, These documents should be produced on demand along with NOC